

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: gu.mchs.sml@yandex.ru

Телефон «доверия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Урицкого, д. 7, каб. 309, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 45 / 1 / 23

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение с интернатом «Лицей имени Кирилла и Мефодия»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от

« 25 » февраля 2021 года № 45, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
12 ч. 00 мин. « 03 » марта 2021 г. по 12 ч. 00 мин. « 31 » марта 2021 г. проведена проверка
начальником отделения надзорной деятельности ОНД и ПР города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской
области майором внутренней службы Кочановым Александром Николаевичем, проведена проверка помещений и территории Смоленского
областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения с интернатом «Лицей имени Кирилла и Мефодия»
по адресу: г. Смоленск, ул. Парковая, д. 20

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения с интернатом «Лицей имени
Кирилла и Мефодия» Ивановой Ольгой Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписаний	Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретное место выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)
Здание учебного корпуса				
1.	Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.	Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей. Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), п. 5.1	01.03.2022	
2.	Выход на кровлю из помещения левого крыла четвёртого этажа здания выполнен не противопожарным люком 2-го типа.	В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. Свод правил (СП-4.13130.2013) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 7.7	01.03.2022	
3.	В подвальном помещении (комната для хранения инвентаря) отсутствуют дымовые пожарные извещатели системы автоматической установки пожарной сигнализации.	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией представлен в обязательном приложении. Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-	01.03.2022	

03), п. 14

Здание общежития

4.	Два выхода на кровлю выполнены не противопожарными люками 2-го типа.	В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. Свод правил (СП-4.13130.2013) «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 7.7	01.03.2022	
5.	Для отделки пола в общем коридоре третьего этажа применен материал (ленолеум), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует).	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п/п 6, ст. 134	01.03.2022	
6.	Для отделки стен в общем коридоре третьего этажа применен материал (бумажные обои), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует).	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п/п 6, ст. 134	01.03.2022	
7.	Для отделки стен в комнате досуга третьего	Область применения декоративно-отделочных,	01.03.2022	

	этажа применен материал (бумажные обои), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует).	облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п/п 6, ст. 134		
8.	Для отделки пола в общем коридоре второго этажа применен материал (ленолеум), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует).	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п/п 6, ст. 134	01.03.2022	
9.	Для отделки стен в общем коридоре второго этажа применен материал (бумажные обои), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует).	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п/п 6, ст. 134	01.03.2022	
10.	Для отделки стен в комнате досуга второго этажа применен материал (бумажные обои), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует).	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п/п 6, ст. 134	01.03.2022	

	безопасности не представлен, отсутствует).	сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п/п 6, ст. 134		
11.	Для отделки потолка в малой игровой второго этажа возле комнат №№ 5, 6 применен материал (потолочная плитка), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует).	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п/п 6, ст. 134	01.03.2022	
12.	Для отделки пола в общем коридоре первого этажа применен материал (ленолеум), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует).	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п/п 6, ст. 134	01.03.2022	
13.	Для отделки стен в в малой игровой первого этажа возле комнат №№ 11, 12 применен материал (бумажные обои), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует).	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения	01.03.2022	

		к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п/п 6, ст. 134		
14.	Для отделки стен в в малой игровой первого этажа возле комнат №№ 1, 2 применен материал (бумажные обои), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен, отсутствует).	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п/п 6, ст. 134	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными, за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции, иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности
ОНД и ПР г. Смоленска УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Смоленской области
А.Н. Кочанов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » марта 2021 г.



директор Смоленского областного государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения с интернатом «Лицей имени Кирилла и

ИВанова

(подпись)

« 31 » марта 2021 г.

Мефодия» Иванова Ольга Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору